COMUNE DI OPPEANO
PROVINCIA DI VERONA

PROGETTO DEFINITIVO–ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO FRA IL PIANO PRIMO E LA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CA' DEGLI OPPI

OGGETTO :

TAVOLA 2 : PIANTA PIANO PRIMO/SOTTOTETTO INTERVENTO SU SOLAIO

data:	file:	scala:	A norma di legge il presente disegno non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza l' autorizzazione
IL PROGETTISTA	IL DIRETTORE DEI LAVORI	IL COMMITTENTE	L' IMPRESA

Comune di Oppeano Piazza G. Altichieri 1–37050 Oppeano (Vr) Tel.045/7139215 – Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

SEZIONE STATO DI PROGETTO FRA PIANO PRIMO E SOTTOTETTO







SEZIONE STATO ATTUALE SOLAIO FRA PIANO PRIMO E SOTT.



Elementi:

B: saldatura continua a cordoni d'angolo
D: barra Ø16 filettata cm passante sulla muratura e bloccata su piatto mediante bullonatura
1 collegamento ogni 50 cm di muratura, su tutto il perimetro del solaio.
G: L 100x100x10 mm in acciaio
H: elemento di contrasto in acciaio: piastra spessore 15 mm dimensione 150x150



DETTAGLIO DI ANCORAGGIO L 100x100x10

TENSORE TIRANTE



La	1000
Lc	700
ØS	20

DIMENSIONI DEL PUNTO DI ANCORAGGIO



	Min	Max
a	30	40
b	40	
d	20	

DETTAGLIO TIRANTE

PRESCRIZIONI :

- -CALCESTRUZZO : C 35
- -CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC3
- -DIAMETRO MAX INERTE : Ø 5 mm
- -CLASSE DI CONSISTENZA : S 4 (fluida)
- -GRADO DI COMPATTAZIONE Gc : 0,97
- -STAGIONATURA A 20° C ED UMIDITA' RELATIVA AL 95%
- -NOTA : OGNI 1 % DI Gc PENALIZZA UN 5% DI Rck
  Gc DIPENDE DALLA CLASSE DI CONSISTENZA S

CLASSE DI CONSISTENZA	Gc	PENALIZZAZIONE Rck
Plastica S2	0,90-0,93	42,5%
Semifluida S3	0,93-0,95	30,0%
Fluida S4	0,95-0,97	20,0%
Superfluida S5	0,97-0,99	10,0%
S.C.C.	1,00	00,0%

- -Gc E' IL GRADO DI COMPATTAZIONE
- -ACCIAIO : B450C per barre - B450A per reti elettrosaldate
  CON OBBLIGO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE (COD. 2+4+1+XX)

	B450C	B450A (reti)
$f_{y\,nom}$	450 MPa	450 MPa
$f_{t\,nom}$	540 MPa	540 MPa
$f_{y,k}$	≥ 450 MPa	≥ 450 MPa
f_{tk}	≥ 540 MPa	≥ 540 MPa
$(f_t / f_y)_k$	≥ 1,15 ≤ 1,35	≥ 1,05
$(f_y{}^0/f_{y\,nom})_k$	≤ 1,25	≤ 1,25
$(A_{gt})_k$	≥ 7,5%	≥ 2,5%
diametri	da 6 a 40 mm	da 5 a 10 mm

SOVRAPPOSIZIONI BARRE NON MENO DI 80 Ø

E' VIETATO AGGIUNGERE ACQUA

CORDOLI : SEZIONE B=25cm (MIN.), h=24cm
4Ø 16 LONGITUDINALI STAFFEØ8/20"
(NEI MURI DOVE NON INDICATO)

TRAVE IN SPESSORE IN PROSSIMITA' DELLA TRAVE
(PIATTABANDA) PREVEDERE LO
SFALSAMENTO DELLE PIGNATE IN LATERIZIO
(ALLARGAMENTO DEL GETTO)

RETE ELETTROSALDATA : (DA PORRE NELLA CAPPA)
Ø5/10x10

ARMATURA DEGLI ANGOLI DEI CORDOLI



MANDRINO DI PIEGATURA PER ACCIAIO C.A.



D1>20Ø
Ø<20mm. D2=4Ø
Ø>20mm. D2=7Ø

EVOLUZIONE DELLA RESISTENZA NEL TEMPO							
t0 giorni	beta=f(t)/f(28)			f(t)/f(28)			
	S	N	R	S	N	R
7	0,68	0,78	0,82	0,89	0,93	0,94
14	0,85	0,90	0,92	0,95	0,97	0,98
28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
90	1,16	1,12	1,09	1,05	1,03	1,03
180	1,26	1,16	1,13	1,07	1,05	1,04
300	1,30	1,19	1,15	1,08	1,05	1,04
1000	1,37	1,23	1,18	1,10	1,06	1,05

TABELLA PER CEMENTI TIPO PORTLAND
S (SLOW) = CEMENTO 32,5 N
N (NORMAL) = CEMENTO 32,5R - 42,5N
R (RAPID) = CEMENTO 42,5R - 52,5N

CALCESTRUZZO CARATTERISTICHE							
CLASSE	C20/25	C25/30	C28/35	C32/40	C35/45	C40/50	note
R_{ck} (MPa)	25	30	35	40	45	50	
f_{ck} (MPa)	20.8	24.9	29.1	33.2	37.4	41.5	$f_{ck} = 0.83\,R_{ck}$
f_{ctk} (MPa)	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.6	$f_{ctk} = 0.30\,f_{ck}^{2/3}$
$f_{ctm,0.05}$ (MPa)	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	$f_{ctm,0.05} = 0.70\,f_{ctm}$
f_{ctm} (MPa)	28.8	32.9	37.1	41.2	45.4	49.5	$f_{ctm} = f_{ck} + 8$
E_{cm} (MPa)	30200	31447	32588	33643	34625	35547	$E_{cm} = 22000\,(f_{cm}/10)^{0.3}$

	CLASSI DI ESPOSIZIONE	PRESCRIZIONI MINIME		
AMBIENTE	UNI EN 206	A/C max	Rck minima	AGGREGATI
SECCO	X0	0,60	Rck 25/30	
UMIDO SENZA GELO	XC1-XC2	0,55	Rck 30	
UMIDO – ATTACCO MODERATO SENZA SALI DISGELANTI	XF1	0,50	Rck 35	RESISTENTI AL GELO
UMIDO – ATTACCO INTENSO SENZA SALI DISGELANTI	XF2	0,50	Rck 35 con aria	RESISTENTI AL GELO
UMIDO – ATTACCO MODERATO CON SALI DISGELANTI	XF3	0,45	Rck 35 con aria	RESISTENTI AL GELO
UMIDO – ATTACCO INTENSO CON SALI DISGELANTI	XF4	0,42	Rck 40 con aria	RESISTENTI AL GELO
DEBOLMENTE AGGRESSIVO	XC3-XA1-XD1	0,55	Rck 35	
MODERATAM. AGGRESSIVO	XC4-XA2-XD2-XS1	0,45	Rck 45	
FORTEMENTE AGGRESSIVO	XA3-XD3-XS2-XS3	0,42	Rck 50	

CALCESTRUZZO - CARATTERISTICHE						
classe cls	C20/25	C25/30	C30/35	C35/40	C40/45	C45/50
R_{ck} (MPa)	25	30	35	40	45	50
f_{ck} (MPa)	20,8	24,9	29,1	33,2	37,4	41,2
f_{ctm} (MPa)	2,2	2,6	2,8	3,1	3,4	3,6
$f_{ctk0,05}$ (MPa)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5
f_{cm} (MPa)	28,8	32,9	37,1	41,2	45,4	49,5
E_{cm} (MPa)	30200	31447	32588	33643	34625	35547

t_0 (giorni)	$f_{ct}(t) / f_{ck}$ (28) per cemento			$E_{ct}(t) / E_{ck}$ (28) per cemento		
	S	N	R	S	N	R
7	0,68	0,78	0,82	0,89	0,93	0,94
14	0,85	0,90	0,92	0,95	0,97	0,98
28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
90	1,16	1,12	1,09	1,05	1,03	1,03
180	1,26	1,16	1,13	1,07	1,05	1,04
300	1,30	1,19	1,15	1,08	1,05	1,04
1000	1,37	1,23	1,18	1,10	1,06	1,05

NOTA : N=CEM 32,5R - CEM 42,5; S=CEM 32,5; R=CEM 42,5R - CEM 52,5

DURABILITA' - COPRIFERRI

classe di esposizione ambientale	copriferro $c_{min,dur}$(mm)							
	15	25	30	35	40	45	50	55
XC1								
XC2		50 anni						
XC3								
XC4								
XD1								
XD2								
XD3								
XS1								
XS2								
XS3								
XF1								
XF2-XF3								
XF4								
XA1								
XA2								
XA3								

100 anni

$C_{nom} = C_{min,dur} + 10$ (mm) ≥ 20 mm
Per fondazioni copriferro min. 40 mm

VALORI MINIMI DI COPRIFERRO CON ESPOSIZIONE AMBIENTALE UNI 11104

classe cls	X0	XC1	XC2/XC3	XC4	XD1/XS1	XD2/XS2	XD3/XS3
S1	10	10	10	15	20	25	30
S2	10	10	15	20	25	30	35
S3	10	10	20	25	30	35	40
S4	10	15	25	30	35	40	45
S5	15	20	30	35	40	45	50
S6	20	25	35	40	45	50	55

VALORI MINIMI DI COPRIFERRO PER STRUTTURE ESPOSTE AL FUOCO DALL' ASSE DELL' ACCIAIO DALLA SUPERFICIE ESPOSTA AL FUOCO

TIPO DI ACCIAIO	*) CARICO DI ESPOSIZIONE / GRADO	Trave su tre lati	Trave su due lati	Trave su tre lati	Trave su tre spigoli
Acciaio ordinario tipo S (acciaio non adatto per strutture esposte al fuoco per carichi più alti di quelli indicati in colonna 1) (Fig.1)	30	2,00	2,60	3,00	2,05
	60	2,00	4,30	5,00	3,65
	90	2,72	5,60	6,40	4,60
	120	3,40	6,80	7,70	5,80
	180	4,50	8,60	9,80	7,50
	240	5,44	10,20	11,70	9,00
Acciaio ordinario tipo C (acciaio comparabile con quello di cui alla colonna precedente avente però caratteristiche migliorate per quanto riguarda la resistenza alle alte temperature) (Fig.2)	30	2,00	3,15	3,60	2,70
	60	2,73	5,30	5,90	4,50
	90	3,70	6,70	7,60	6,00
	120	4,50	8,00	9,00	7,10
	180	5,84	10,20	11,50	9,10
	240	7,00	12,00	13,60	10,70
Acciaio da precompressione	30	2,00	3,60	4,10	3,20
	60	3,25	5,80	6,50	5,10
	90	4,20	7,30	8,30	6,70
	120	5,20	8,80	9,90	8,00
	180	6,70	11,10	12,50	10,00
	240	8,00	13,00	14,60	11,90

ZONA DI INTERVENTO

TUTTE LE MISURE VANNO CONFERMATE IN CANTIERE



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO PRIMO

PRESCRIZIONI

ACCIAIO - LAMINATI S 275 JR

SALDATURE - IN MANCANZA DI SPECIFICA INDICAZIONE:
a) CORDONI D' ANGOLO LARGHEZZA b DI SALDATURA PARI A:
- ALLO 0.75 DELLO SPESSORE MINIMO, SE LO SPESSORE MASSIMO < 20mm
- IL MAGGIORE TRA b PRECEDENTE E 6 b1 DI TABELLA
SE LO SPESSORE MASSIMO > 20mm

Sp. MAX (mm)	b1 (mm)
20	6
30	8
50	11
70	13
100	14

b) LATO CORDONI SALDATURE b > 4 mm

c) SALDATURE A TASSE (SECONDO UNI 5132)
UNIONI A T E UNIONI DI TESTA TRA PROFILATI E FLANGIA
SALDATURA A COMPLETA PENETRAZIONE CON LARGHEZZA > 1.3 DELLO SPESSORE



d) ELETTRODI OMOLOGATI SECONDO UNI 5132

BULLONERIA - CONFORME UNI 5712 - 5713
- VITE CLASSE 8.8 UNI 3740
- DADO CLASSE 6S UNI 3740
- LUNGHEZZA DEL TRATTO NON FILETTATO DEL GAMBO DELLA VITE MAGGIORE DELLE PARTI DA SERRARE
- USARE LE ROSETTE DA AMBO I LATI
- RIVESTIMENTO IN Fe/Zn 8 o II C
- SERRAGGIO SECONDO PROSPETTO 4.1.3 CNR-UNI 10011/88
- INTERASSE FRA FORI MAGGIORE DI 3Ø E MINORE DI 15 VOLTE LO SPESSORE MINIMO DEGLI ELEMENTI COLLEGATI
- DISTANZA FORI DAL BORDO LIBERO MAGGIORE DI 2Ø E MINORE DI 6 VOLTE LO SPESSORE MINIMO DEGLI ELEMENTI COLLEGATI

TIRAFONDI - ACCIAIO Fe8 32 K SALDABILE
- ACCIAIO CLASSE 8.8 (DIN 975)

BARRE FILETTATE A2-70 UNI 7323 PARTE VIII, UNI 3740, DIN 975

DISP. VARIE - TRATTAMENTO CONTRO LA CORROSIONE:
PROTEZIONE CON UNA MANO DI ANTIRUGGINE
AL MINIO PREVIA ASPORTAZIONE DEL RUGGINE
E DELLA CALAMINA E PULITURA CON DILUENTE

NOTE : - L' USO DI ALTRA TIPOLOGIA DI TASSELLI CHIMICI-MECCANICI / ANCORANTI CHIMICI DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA DEVE ESSERE AUTORIZZATA DALLA DIREZIONE LAVORI

Tab. 1 Coppie massime di serraggio per viti metriche

NORMA	nuove →	4,8		5,8		6,8		8,8		10,9		12,9	
DIN 267	vecchia →	4S		5S		6S		8G		10K		12K	
Ø viti	esagono	Passo		Passo		Passo		Passo		Passo		Passo	
		grasso	lubrif.	grasso	lubrif.	grasso	lubrif.	grasso	lubrif.	grasso	lubrif.	grasso	lubrif.
	mm	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
M2	4	0,4	–	0,4	–	0,4	–	0,4	–	0,6	–	0,7	–
M2,5	5	0,45	–	0,5	–	0,5	–	0,5	–	0,9	–	1,1	–
M3	5,5	0,5	–	0,5	–	0,6	–	0,8	–	1,1	–	1,3	–
M3,5	6	0,6	–	0,7	–	0,8	–	1,2	–	1,7	–	2,0	–
M4	7	0,7	–	1,0	–	1,2	–	1,7	–	2,4	–	2,8	–
M5	8	0,8	–	1,3	–	1,5	–	2,3	–	3,3	–	3,9	–
M6	10	1,0	–	2,1	–	2,5	–	3,6	–	5,1	–	6,0	–
M7	11	1,0	–	3,0	–	3,6	–	5,1	–	7,2	–	8,4	–
M8	13	1,25	1,0	4,2	3,2	5,0	3,8	7,1	5,4	10	7,6	12	9,1
M10	17	1,5	1,25	8,3	6,3	9,9	7,5	14	10,7	20	15	23	18
M12	19	1,75	1,5	14	11	17	13	24	18	34	26	40	31
M14	22	2,0	1,5	22	17	26	20	37	29	54	41	63	49
M16	24	2,0	1,5	35	27	41	32	59	45	83	64	98	75
M18	27	2,5	2,0	49	38	58	45	83	64	117	90	138	106
M20	30	2,5	2,0	69	53	81	62	116	89	164	126	193	148
M22	34	2,5	2,0	94	72	111	85	158	121	223	172	264	203
M24	36	3,0	2,0	120	93	142	109	202	156	285	220	337	259
M27	41	3,0	2,0	175	135	207	159	295	227	416	321	491	378
M30	46	3,5	2,0	238	184	281	217	402	309	567	436	670	515
M33	50	3,5	2,0	320	246	378	291	540	415	762	586	899	692
M36	55	4,0	3,0	415	319	490	377	701	539	989	761	1.167	898
M39	60	4,0	3,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114
M42	65	4,5	3,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114
M45	70	4,5	3,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114
M48	75	5,0	3,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114
M52	80	5,0	3,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114
M56	85	5,5	4,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114
M60	90	5,5	4,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114
M64	95	6,0	4,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114
M68	100	6,0	4,0	515	396	608	468	870	669	1.227	944	1.449	1.114

EN 10027-1	EN 10025/90	GERMANIA	ITALIA
S185	Fe 310-0	St 33	Fe 320
S235JR	Fe 360 B	St 37-2	Fe 360 B
S235JRG1	Fe 360 BFU	USt 37-2	--
S235JRG2	Fe 360 BFN	RSt 37-2	--
S235J0	Fe 360 C	St 37-3 U	Fe 360 C
--	--	--	--
S235JRG3	Fe 360 D1	St 37-3 N	Fe 360 D
S235JRG4	Fe 360 D2	--	--
S275JR	Fe 430 B	St 44-2	Fe 430 B
S235J0	Fe 430 C	St 44-3 U	Fe 430 C
--	--	--	--
S275J2G3	Fe 430 D1	St 44-3 N	Fe 430 D
S275J2G4	Fe 430 D2	--	--
S355JR	Fe 510 B	--	Fe 510 B
S355J0	Fe 510 C	St 52-3 U	Fe 510 C
S355J2G3	Fe 510 D1	St 52-3 N	Fe 510 D
S355J2G4	Fe 510 D2	--	--
S355K2G3	Fe 510 DD1	--	--
S355K2G4	Fe 510 DD2	--	--
E295	Fe 490-2	St 50-2	Fe 490
E355	Fe 590-2	St 60-2	Fe 590
E360	Fe 690-2	St 70-2	Fe 690